BOURSE COMMUNALE
VILLENEUVE
Reçu le 16 NOV. 2026

SIGE SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION

EPUDEHL
p.a. Bourse communale
Grand'Rue 1
1844 Villeneuve

Vevey, le 12.11.2026

RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES ET CHIMIQUES N° 12776-2

Echantillon(s) prélevé(s) le 02.11.2026, par EPUDEHL
Remarque : Ce rapport annule et remplace la(les) version(s) précédente(s).

Analyse no 109177
Point de prélèvement : 1103 / Réseau d'EPUDEHL / **Captage des Lizettes (NS)** / Roche

ID Méthode	Paramètre	Résultat	Basé sur
MOP-00073	Germes aérobies mésophiles[1]	278 UFC/mL	ISO 6222
MOP-00156	Eschérichia coli[1]	18 UFC/100 mL	ISO 9308-1
MOP-00183	Entérocoques[1]	13 UFC/100 mL	

Analyse no 109178
Point de prélèvement : 1104 / Réseau d'EPUDEHL / **Station de pompage des Lizettes, après UF** / Roche

ID Méthode	Paramètre	Résultat	Basé sur
MOP-00073	Germes aérobies mésophiles[1]	n.d.	ISO 6222
MOP-00156	Eschérichia coli[1]	n.d.	ISO 9308-1
MOP-00183	Entérocoques[1]	n.d.	

Analyse no 109179
Point de prélèvement : 1105 / Réseau d'EPUDEHL / **Commune de Roche** / Roche

ID Méthode	Paramètre	Résultat	Basé sur
MOP-00073	Germes aérobies mésophiles[1]	<5 UFC/mL	ISO 6222
MOP-00156	Eschérichia coli[1]	n.d.	ISO 9308-1
MOP-00183	Entérocoques[1]	n.d.	
MOP-00855	Conductivité à 25 °C	374 ± 19 uS/cm	ISO 7888
MOP-00147	Turbidité[1]	<0.20 NTU	ISO 7027-1

Analyse no 109180
Point de prélèvement : 1106 / Réseau d'EPUDEHL / **Commune de Chessel** / Chessel

ID Méthode	Paramètre	Résultat	Basé sur
MOP-00073	Germes aérobies mésophiles[1]	216 UFC/mL	ISO 6222
MOP-00156	Eschérichia coli[1]	n.d.	ISO 9308-1

QUAI MARIA-BELGIA 18 T. 0848 180 180 ACCUEIL@SIGE.CH
CP-1800 VEVEY F. 0848 180 181 WWW.SIGE.CH

Analyse no 109180 (suite)
Point de prélèvement : 1106 / Réseau d'EPUDEHL / **Commune de Chessel** / Chessel

ID Méthode	Paramètre	Résultat	Basé sur
MOP-00183	Entérocoques[1]	n.d.	
MOP-00855	Conductivité à 25 °C	264 ± 13 uS/cm	ISO 7888
MOP-00147	Turbidité[1]	0.20 ± 0.03 NTU	ISO 7027-1

Analyse no 109181
Point de prélèvement : 1107 / Réseau d'EPUDEHL / **Commune de Noville** / Noville

ID Méthode	Paramètre	Résultat	Basé sur
MOP-00073	Germes aérobies mésophiles[1]	<5 UFC/mL	ISO 6222
MOP-00156	Eschérichia coli[1]	n.d.	ISO 9308-1
MOP-00183	Entérocoques[1]	n.d.	
-	Aspect*	limpide	
MOP-00032	pH à 20°C	7.7 ± 0.5 -	ISO 10523
MOP-00855	Conductivité à 25 °C	264 ± 13 uS/cm	ISO 7888
MOP-00147	Turbidité[1]	<0.20 NTU	ISO 7027-1
MOP-00116	Dureté totale*	13.6 ± 1.0 °f	
MOP-00116	Dureté carbonatée*	12.8 °f	ISO 9963-1
MOP-00116	Hydrogénocarbonates*	156.3 mg HCO_3/L	
MOP-00179	Calcium	44.9 ± 2.2 mg Ca/L	ISO 14911
MOP-00179	Magnésium	5.8 ± 0.3 mg Mg/L	ISO 14911
MOP-00179	Sodium[1]	<1.5 mg Na/L	ISO 14911
MOP-00179	Potassium	<0.5 mg K/L	ISO 14911
MOP-00510	Carbone organique total[1]	255 ± 26 ug C/L	ISO 8245
MOP-00052	Sulfates	7.2 ± 0.6 mg SO_4/L	ISO 10304-1
MOP-00052	Nitrates[1]	1.4 ± 0.1 mg NO_3/L	ISO 10304-1
MOP-00052	Chlorures	<1.6 mg Cl/L	ISO 10304-1
MOP-00052	Nitrites[1]	<0.010 mg NO_2/L	ISO 10304-1
-	Ammonium*[1]	<0.020 mg NH_4/L	

Analyse no 109183
Point de prélèvement : 1109 / Réseau d'EPUDEHL / **Rotzérane** / Roche

ID Méthode	Paramètre	Résultat	Basé sur
MOP-00963	Légionelles spp.*[1]	n.d.	ISO 11731

Pour les clients externes, les résultats sont rendus selon les conditions générales disponibles sur notre site Internet (www.sige.ch/activites). Les paramètres avec [1] sont soumis à la référence réglementaire de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD).
Correction de la conductivité à l'aide d'un dispositif de compensation de température
n.d. = non décelé
<LQ = inférieur à la limite de quantification
NS = non-soumis à l'OPBD

Remarque :

Le(s) prélèvement(s) a(ont) été effectué(s) hors du périmètre d'accréditation ISO 17025.
Version de rapport N° 12776-2 : résultat Légionelles

Conclusion :

Les résultats soumis à l'OPBD sont conformes.

SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION

Laboratoire de la Veyre	**La resp. des laboratoires**
Claude Dietlin	**Florine Gerdil-Margueron**

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le(s) échantillon(s) tel(s) qu'il(s) a (ont) été reçu(s). Il ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite du Service intercommunal de gestion et, dans ce cas, seulement dans son intégralité. Des informations complémentaires sur les méthodes d'analyses utilisées peuvent être obtenues sur demande.
Les résultats indiqués par un * ont été déterminés à partir d'une méthode non-accréditée.

QUAI MARIA-BELGIA 18 T. 0848 180 180 ACCUEIL@SIGE.CH
CP-1800 VEVEY F. 0848 180 181 WWW.SIGE.CH